

Приложение №1. Спецификация к № 2020/08/21/ А /Тендер.

№	Наименование работ	Кол-во
1	<u>Тренажерный зал</u> Замена узла учета 1 шт. Установка узла учета 1 шт. Переборка распределительного щита точки учета электроэнергии.	2 шт.
2	<u>Офис 2</u> Замена узла учета 2 шт. Переборка распределительного щита правильной защиты от перегрузок соответствующей ПЭУ	2 шт.
3	<u>Подвал</u> Установка узла учета 1 шт. Перевод нагрузок помещений на учет потребляемой электроэнергии (вскрытие панелей потолка и иные мероприятия для поиска питающих линий и осуществления монтажных работ)	1 шт.
4	<u>2 этаж к. 205(молодежка)</u> Замена узла учета 1 шт.	1 шт.
5	<u>5 этаж к. 94- 95 (охрана)</u> Установка узла учета 1 шт. Монтаж распределительного щита 24 модуля для устранения нарушений ПУЭ. Перевод нагрузок помещений на учет потребляемой электроэнергии (вскрытие панелей потолка и иные мероприятия для поиска питающих линий и осуществление монтажных работ)	1 шт.
6	<u>3 этаж (большой склад)</u> Замена узла учета 1 шт. Перевод нагрузок помещений на учет потребляемой электроэнергии (вскрытие панелей потолка и иные мероприятия для поиска питающих линий и осуществления монтажных работ)	1 шт.
7	<u>3 этаж к. 32(тех. отдел), к. 26-28(медики),к. 18,19(склад).</u> Установка узла учета 3 шт.	3 шт.

Итого:

11 шт.

Начальник АХО

Киселев А.А.

Старший менеджер

Воронов Г.Н.